

CT 계량기 적용 값과 규격

2016-0410

단상220V		3상380V		취부할 계량기 정격(A)	취부할 CT 계량기 및 CT 규격	CT 배율	CT 2차 전류[A]	
계약전력[kW] (부터 까지)	부하전류[A]	계약전력[kW] (부터 까지)	부하전류[A]				단상[A]	3상[A]
5	25.3	17	28.7	30				
6	30.3	18	30.4	40				
7	35.4	23	38.8					
8	40.4	24	40.5	120				
23	116.2	71	119.9					
24	121.2	72	121.5		5(2.5)A-150/5A	30	4.0	4.1
29	146.5	89	150.2				4.9	5.0
30	151.5	90	151.9		5(2.5)A-200/5A	40	3.8	3.8
39	197.0	118	199.2				4.9	5.0
40	202.0	119	200.9		5(2.5)A-250/5A	50	4.0	4.0
49	247.5	148	249.8				4.9	5.0
50	252.5	149	251.5		5(2.5)A-300/5A	60	4.2	4.2
59	298.0	178	300.5				5.0	5.0
60	303.0	179	302.2		5(2.5)A-400/5A	80	3.8	3.8
79	399.0	237	400.1				5.0	5.0
80	404.0	238	401.8		5(2.5)A-500/5A	100	4.0	4.0
99	500.0	297	501.4				5.0	5.0
100	505.1	298	503.1		5(2.5)A-1000/5A	200	2.5	2.5
198	1,000.0	592	999.4				5.0	5.0

[역률 90%일 때의 값 적용]